AP.E - Engineering

STRUMENTAZIONE PER PROCESSI INDUSTRIALI e ACQUEDOTTISTICI

COMPRA ITALIANO
SOSTIENI LE NOSTRE AZIENDE
SOSTIENI LA NOSTRA GENTE
SOSTIENI IL TUO POPOLO
SOSTERRAI TE STESSO

CONTATORE WOLTMANN

Contatore Woltmann
APEF per acqua fredda

Contatore Woltmann
APEC per acqua calda

Convertitori / Visualizzatori / Totalizzatori

APE105FT (Boll.267-245A)
(Da fronte quadro)

APE517/C (Boll.431)
(Da campo)

APE517/Q (Boll.431)
(Da fronte quadro)

DATI TECNICI

Corpo .....: Di costruttore Italiano da noi selezionato
Assemblaggio e finiture meccaniche da noi eseguite
Versione.....: APEF per acqua potabile fredda o assimilabile (1/50 °C) (Tenute in NBR)
: APEC per acqua potabile calda o assimilabile (1/90 °C) (Tenute in gomma siliconica)
APECC per acqua potabile molto calda o assimilabile (1/130 °C) (Tenute in gomma siliconica)
Calibro .....: da DN50 a DN250 (perdita di carico a 1m/s circa 8/12 mm c.a.)
Pressione .....: PN16
Montaggio.....: Flangiato UNI/DIN
Corpo .....: Ghisa sferoidale
Verniciatura .....: Epossidica
Turbina.....: Materiale plastico non igroscopico
Perni.....: Acciaio Inox aisi 316
Orologeria.....: Asciutta con lettura 999.999 m³ fino a DN125, 9.999.999 m³ oltre DN125
Lanciaimpulsi.....: Predisposto
Precisione.....: Classe B (2% tra la portata di transizione e la massima – 5% a portata minima)
Grado di protezione…..: IP65 (CEI EN60529)

Dimensioni - Calibro	**DN**	**50**	**65**	**80**	**100**	**125***	**150**	**200**	**250**
Scartamento	mm	200	200	225	250	250	300	350	450
Versione APEF - APEC (1/50-90°C)									
Portata Massima Q4 non continua (Sovracarico)	mc/h	30	50	80	120	200	300	500	800
Portata Nominale Q3	mc/h	15	25	40	60	100	150	250	400
Portata di Transizione Q2	mc/h	3	5	8	12	20	30	50	80
Portata Minima Q1	mc/h	0,5	0,75	1,2	1,8	3	5	7,5	10
Portata di corretto utilizzo	**mc/h**	**3/20**	**5/35**	**8/60**	**12/80**	**20/150**	**30/225**	**50/350**	**50/600**
Versione APECC (1/130°C)									
Portata Massima Q4 non continua (Sovracarico)	mc/h	30	50	80	120	200	300	500	800
Portata Nominale Q3	mc/h	25	40	60	100	160	250	400	600
Portata di Transizione Q2	mc/h	1	2	3	4	7	10	20	40
Portata Minima Q1	mc/h	0,5	1	1,5	2,5	4	7	10	20
Portata di corretto utilizzo	**mc/h**	**1/25**	**2/40**	**3/60**	**4/100**	**7/160**	**10/250**	**20/400**	**40/600**

*Misura in disuso

Boll.	386
Ultimo Aggiorn.	Febbraio 2016
Versione italiana	**X**
Versione inglese	

APE-Engineering - Padova Italy
Servizio Tecnico Tel.: 0498805322(r.a.) - E-Mail: info@ape-engineering.it - Web: ape-engineering.it